



Karta produktu AirPack⁴ h

(według Rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) nr 1254/2014 z dnia 11.07.2014)

Nazwa lub znak towarowy dostawcy	Thessla Green			Thessla Green			Thessla Green		
Identyfikator modelu	AirPack ⁴ 300h			AirPack ⁴ 400h			AirPack ⁴ 500h		
	chłodny	umiarkowany	ciepły	chłodny	umiarkowany	ciepły	chłodny	umiarkowany	ciepły
JZE – jednostkowe zużycie energii [kWh/(m ² /rok)]	-77.3	-39.0	-14.4	-74.7	-37.3	-13.2	-73,2	-36,1	-12,2
Klasa JZE	A+	A+	E	A+	A+	E	A+	A	E
Deklarowany typ	dwukierunkowy			dwukierunkowy			dwukierunkowy		
Rodzaj zainstalowanego napędu	bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora			bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora			bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora		
Rodzaj układu odzysku ciepła	przeponowy			przeponowy			przeponowy		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	89			86			85		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m ³ /h]	300			400			500		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	68			168			220		
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	45			49			54		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m ³ /h]	210			280			350		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50		
JPM [W/(m ³ /h)]	0.22			0.25			0.28		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	CRS=0.95 MISC=1.1			CRS=0.95 MISC=1.1			CRS=0.95 MISC=1.1		
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewnętrznych i zewnętrznych przecieków powietrza [%]	wewnętrzny 1.4% zewnętrzny 1.2%			wewnętrzny 1.0% zewnętrzny 1.4%			wewnętrzny 1.1% zewnętrzny 1.6%		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	panel sterowania dioda na obudowie			panel sterowania dioda na obudowie			panel sterowania dioda na obudowie		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcję montażowe	www.thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/								
	chłodny	umiarkowany	ciepły	chłodny	umiarkowany	ciepły	chłodny	umiarkowany	ciepły
RZE – roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok]	831	294	249	866	328	283	900	362	317
ROO – roczne oszczędności w ogrzewaniu [kWh/rok]	8935	4568	2065	8758	4477	2024	8699	4447	2011