



ATEST HIGIENICZNY

BK/K/0204/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrala rekuperacyjna: VUTxxx HB/HBE EC**

Zawierający / containing: alucynk, stal ocynkowaną, wełnę mineralną, piankę poliuretanową i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/ klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w tym obiektów służby zdrowia, produkcyjnych, usługowych, oświatowych oraz w obiektach branży spożywczej, elektronicznej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Zastosowanie w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem bloków operacyjnych i innych obiektów o podwyższonych wymaganiach higienicznych
- W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Ventilation Systems PrJSC

ul. Kotzubinskiego 1, 01030 Kijów, Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Vents Group Sp. z o. o.

64-320 Niepruszewo, ul. Brzozowa 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022.09.06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022.09.06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 września 2019

The date of issue of the certificate: 6th September 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z. y. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH